



06.05.2014

04-1049/14

**CRNA GORA  
MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA**

Direktorat za vanredne situacije

04Broj:04-UP I-228/14-1157/2

Podgorica, 28.04.2014. godine

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
Direktorat za planiranje prostorom**

Postupajući po vašem zahtjevu broj: 04-701/2 od 05.03.2014.godine, kojim ste zatražili od ovog organa Mišljenje na dostavljeni planski dokumenat: **Nacrt Detaljnog urbanističkog plana »Gornji Kalimanj«, Opština Tivat**, MUP Crne Gore, nakon pregleda priloženog planskog dokumenta, a na osnovu člana 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Službeni list Crne Gore« br. 51/08, 40/10, 34/11 i 35/13) člana 89 Zakona o zaštiti i spašavanju (»Službeni list Crne Gore« br. 13/07, 05/08, 86/09 i 32/11) člana 12 Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list Crne Gore«, br. 26/10 i 31/10), i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (»Službeni list Crne Gore«, br. 60/03), daje sledeće:

**MIŠLJENJE**

1. -- U okviru radnog tima za izradu planskog dokumenta nije uključen i ovlašćeni projektant -- planer, faze zaštite od požara.
2. -- U planskom dokumentu nijesu navedeni smjernice nacionalne strategije za vanredne situacije i nacionalni i opštinski planovi zaštite i spašavanja.
3. -- Nijesu date smjernice za izradu procjena uticaja na nižim hijerarhijskim nivoima:
  - a) Prilikom izrade investiciono-tehničke dokumentacije obavezno izrade, Projekti ili Elaborati zaštite od požara (i eksplozija ako se radi o objektima u kojima se definišu zone opasnosti od požara i eksplozija), planovi zaštite i spašavanja prema izrađenoj procjeni ugroženosti za svaki hazard posebno, te na navedeno pribaviti odgovarajuća mišljenja i saglasnosti u skladu sa Zakonom.
  - b) Za objekte u kojima se skladište, pretaču, koriste ili u kojima se vrši promet opasnih materija, obavezno pribavi Mišljenje na lokaciju od ovog organa, što je utvrđeno posebnim propisima, kako ovi objekti i instalacije svojim zonama opasnosti ne bi ugrozili susjedne objekte.
4. -- U dostavljenu plansku dokumentaciju oblast zaštita od požara i eksplozija, nije tretirana u skladu sa vrstom, namjenom, vertikalnim gabaritima, međusobnom udaljenošću objekata, njihovom ugroženošću - sa aspekta zaštite od požara i eksplozija.

**Zbog navedenih nedostataka planska dokumentacija se ne može prihvatiti.**

Obradio:

Goran Samardžić, Samostalni savjetnik I

**GENERALNI DIREKTOR**

Mirsad Mulić

CRNA GORA

Ul. Ilije Plamenca bb, 81000 Podgorica

tel: +382 20 481 801, fax: +382 20 481 833, e-mail: mup.emergency@t-com.me

[www.mup.gov.me](http://www.mup.gov.me)