



Benovo bb, 85330 Kotor  
(Poštanski fah 76)  
Crna Gora Montenegro  
tel. +382 32 323 123  
fax. +382 32 323 123  
montecep@t-com.me

Prilijeneno 30-12-2013					
Organizacija	Kl.	Red. br.	Prilog	Vrijednost	
OSOG-784	15	12			
OSOG-785	17	12			
OSOG-786	12	12			

Opština Tivat  
Sekretarijat za uređenje  
prostora i zaštitu životne sredine

Nacrt UP-a „Krašići“ 1, „Krašići 2“ i „Krašići 3“

Predmet: odgovor na dostavljeno mišljenje ED Tivat

1. PUP-om Tivta predviđeno je ukidanje dijela starog dalekovoda DV 10kV „Radovići“ od TS „Sokobanja“ do kraja trase koja se završava u naselju „Krašići 2“, tačnije granicom obuhvata UP „Krašići 2“. Najvećom svojom dužinom dalekovod ostaje u funkciji pogonske rezerve. Izgradnjom dvije nove trafostanice u naseljima „Krašići 1“ i „Krašići 2“ inicira se izgradnja novog kablovskog voda 10kV od trafostanice 35/10kV „Pržno“ do Krašića zbog opterećenosti postojećeg i do njegove izgradnje može se prihvatiti da dio dalkovoda predviđen za demnotazu posluži kao pogonska rezerva time što bi se dio trase uz granicu obuhvata UP „Krašići 2“ izmjestio polaganjem u zemlju kablovskog provodnika 10kV koji bi završio u novou trafostanicu.

2. U planu parcelacije već su predviđene posebne parcele uz priobalni put za trafostanice u naseljima „Krašići 1“ i „Krašići 2“.

3. U tekstualnom dijelu UP-a po vašem zahtijevu poglavlje „Smjernice“ će se dopuniti obavezom poštovanja Procedure-protokola FC Distribucije Podgorica kojom se reguliše postupanje operatera distributivnog sistema.

direktor MonteCEP-a  
Saša Karajović

*Saša Karajović*

obrađivač:  
*Predrag Vukotić*  
Predrag Vukotić