



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Tivat
Mažina b.b. Tivat
tel: +382 671 104
fax: +382 674 407
e-mail: edtivat@cg.yu
www.epcg.cg.yu
Broj: 40-13-01- 2714/1
Tivat 28.10.2013.g.

30. 10. 2013.

Ministarstvo održivog razvoja 04-1986/5
Direktorat za planiranje prostora
Podgorica

Predmet : Dostavljanje Mišljenja na Nacrt DUP-a "Golf Ekonomija"

U skladu sa Vašim zahtijevom br. 04-1986/2 dostavljamo Vam primjedbe na Nacrt DUP-a " Golf Ekonomija ":

1. U zahvatu DUP-a je potrebno ucrtati postojeći podzemni 35kV kablovski vod TS 110/35kV "Gradiošnica" – TS 35/10kV "Račica". Postojeći vod je položen samom granicom zahvata DUP-a (uz ivicu vinograda sa sjeverne strane).
2. U zahvatu DUP-a je potrebno ucrtati planirani podzemni 35kV kablovski vod TS 110/35kV "Gradiošnica" – TS 35/10kV "Račica". Planirani vod je predviđen PUP-om Tivat do 2020.g. i planiran je granicom zahvata DUP-a uz Jadransku magistralu.
3. Potrebno je predvidijeti novi podzemni kablovski vod 10kV iz nove NDTS 10/0.4kV "Golf 1" do TS 10/0.4kV "Aerodrom", umjesto postojećeg voda od BTS 10/0.4kV "Poljoprivredno Dobro" do TS 10/0.4kV " Aerodrom".
4. U Planu parcelacije, predvidijeti posebnu parcelu za svaku planiranu TS 10/0,4kV.
5. Potrebno je ispoštovati postojeće podzemne DV 10kV i 35kV u zahvatu Plana. Napominjemo da u Planovima ED Tivat nije predviđeno ukidanje navedenih vodova. Napominjemo da se objekti koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 10kV i 35kV ne mogu graditi prije izmještanja postojećeg DV 35kV i 10kV. Napominjemo takodje da izmještanje postojećih DV 35kV i 10kV nisu sadržani u investicionim planovima EPCG-FC Distribucija. Ovi objekti mogu biti izgrađeni od strane korisnika sistema-investitora o svom trošku, shodno čl. 149. Zakona o energetici. Ovi energetske objekti se mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takodje u čl. 149 Zakona o energetici.
6. Predmetni DUP-a je potrebno dopuniti sa Procedurom-protokolom FC Distribucija Podgorica br. 40-00-17865 od 24.11.2011.g. a kojim se reguliše postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtijevu nadležnog organa

Sa poštovanjem

Dostavljeno :

- Naslovu
- a/a

Direktor
Milić Miodrag dipl. el. ing.