



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Tivat
Mažina b.b. Tivat
tel: +382 671 104
fax: +382 674 407
e-mail: edtivat@cg.yu
www.epcg.cg.yu
Broj: 40-13-01- 27-2/1
Tivat 23.10.2013.g.

28.10.2013

04 - 1954/5

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostorom
Podgorica

Predmet : Dostavljanje Mišljenja na Nacrt DUP-a Gornji Djuraševići

U skladu sa Vašim dopisom br. 04-1954/2 od 14.10.2013.g. dostavljamo Vam mišljenje na Nacrt DUP-a "Gornji Djuraševići":

1. Planom je predviđeno ukidanje postojećeg nadzemnog 10kV DV "Radovići" na dijelu trase od TS 35/10kV "Pržna" do Djuraševića. Napominjemo da ovo ukidanje dijela DV 10kV "Radovići" nije u planovima ED Tivat i kao takvo ne može biti prihvaćeno od strane ED Tivat.
2. Potrebno je ispoštovati postojeće DV 10kV u zahvatu Plana. Napominjemo da u Planovima ED Tivat nije predviđeno ukidanje navedenih vodova. Napominjemo da se objekti koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 10kV ne mogu graditi prije izmještanja postojećeg DV 35kV i 10kV. Napominjemo takodje da izmještanje postojećih DV i 10kV nisu sadržani u investicionim planovima EPCG-FC Distribucija. Ovi objekti mogu biti izgradjeni od strane korisnika sistema-investitora o svom trošku, shodno čl. 149. Zakona o energetici. Ovi energetske objekti se mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takodje u čl. 149 Zakona o energetici.
3. Predmetni DUP-a je potrebno dopuniti sa Procedurom-protokolom FC Distribucija Podgorica br. 40-00-17865 od 24.11.2011.g. a kojim se reguliše postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu nadležnog organa

Sa poštovanjem

Dostavljeno :

- Naslovu
- a/a

Direktor
Milić Mirodrag dipl. el.ing.