

 <p>Elektroprivreda Crna Gora AD Nikšić</p>	<p>Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Vuka Karadžića 2 81 400 Nikšić Republika Crna Gora tel: +382 83 204 000 fax: +382 83 214 260 e-mail: epcg@cg.yu</p>	<p>Funkcionalna cjelina Distribucije Elektrodistribucija Tivat Mažina b.b. Tivat tel: +382 671 104 fax: +382 674 407 e-mail: edtivat@cg.yu www.epcg.cg.yu Broj: 40-13-01-1350/TT Tivat 02.07.2012.g. 02.08.12</p>
---	--	---

Org. jed.	Broj	Prig	Vrijednost
0909	896	52	10

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Tivat

Predmet : Dostavljanje Mišljenja na Nacrt DUP-a Mrčevac

U skladu sa Vašim dopisom br. 0909-896/21-10 od 16.07.2012.g. dostavljamo Vaše mišljenje na Nacrt DUP-a "Mrčevac":

1. Predmetnim Nacrtom DUP-a "Mrčevac" nije obuhvaćen postojeći podzemni 35kV uz Jadransku Magistralu. Nije obuhvaćen ni postojeći podzemni DV 10kV BTS 10/0,4kV "P. Dobro" – BTS 10/0,4kV "Vrijes".
2. Predmetnim DUP-om "Mrčevac" je predviđeno ukidanje postojećih 35kV i 10kV nadzemnih vodova. Napominjemo da u Planovima ED Tivat nije predviđeno ukidanje navedenih vodova. U DUP-u Mrčevac nije navedeno alternativno rješenje za ukidanje navedenih vodova. Napominjemo da se objekti koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 35kV ~~ne mogu~~ graditi prije izmještanja postojećeg DV 35kV i 10kV. Napominjemo takodje da izmještanje postojećih DV 35kV i 10kV nisu sadržani u investicionim planovima EPCG-FC Distribucija. Ovi objekti mogu biti izgrađeni od strane korisnika sistema-Investitora o svom trošku, shodno čl. 149. Zakona o energetici. Ovi energetske objekti se mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takodje u čl. 149 Zakona o energetici.
3. Potrebno je predvidijeti novi podzemni kablovski vod 10kV za vezu MBTS 10/0,4kV "Dumidran" – MBTS 10/0,4kV "INA Plin"
4. Na dijelu DUP-a, ukrštanja puta za Gradiošnicu i Jadranske Magistrale je potrebno uskladiti navedeni DUP sa DUP-om Gradiošnica. Riječ je o planiranim i postojećim 35kV i 10kV kablovima koji napajaju konzum Gradiošnice i koji su sadržani u DUP-u Gradiošnica.
5. Predmetni Nacrt DUP-a je potrebno dopuniti sa Procedurom-protokolom FC Distribucija Podgorica br. 40-00-17865 od 24.11.2011.g. a kojim se reguliše postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu nadležnog organa

S poštovanjem

Dostavljeno :
- Naslovu
- a/a



Direktor
Milic Miodrag, dipl. el. Ing.

[Handwritten signature]