

Crna Gora  
**OPŠTINA TIVAT**

Primljeno:	20.07.2012		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	0909-896/28		



**J.P. Regionalni Vodovod  
Crnogorsko Primorje**  
Crna Gora, 85310 Budva  
Trg Sunca bb  
Website: [www.pewmc.com](http://www.pewmc.com)  
E-mail: [monteaqua@cg.yu](mailto:monteaqua@cg.yu)

Opština Tivat  
N/r Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu  
Adresa: životne sredine  
Gospođa Tatjana Jelić

Tel. No. + 382 (0) 33 451 921, 451 460

Telefax:

Telefax + 382 (0) 33 451 937

Naš znak. 873/2

Datum: 17.07.12.

Predmet: Mišljenje na Nacrt DUP-a "Mrčevac"

Poštovana Gospođo Jelić,

Uvidom u plansku dokumentaciju Nacrt Detaljnog Urbanističkog plana (DUP-a) "Mrčevac" kao i Prostorni urbanistički plan (PUP) Tivat, utvrđeno je sljedeće:

- distribuciona mreža naselje Mrčevac se snabdjeva iz rezervoara Gradiošnica
- u rezervorski prostor Gradiošnica voda se doprema iz distribucionog odvojka Gradiošnica iz Regionalnog vodovodnog sistema "Crnogorsko primorje",
- položaj Regionalnog vodovoda je van granica obuhvata za plansko područje Mrčevac

U okviru našeg projekta, za Opštinu Tivat, planirani su i izgrađeni sljedeći distribicioni priključci: Radovići sa pripadajućim distribucionim rezervoarom, Gradiošnica sa pripadajućim rezervoarom (koji treba da se izgradi), Mažina i Tivat grad koji se snabdjevaju iz prekidne komore Tivat. Za Tivatsku Opštinu će se iz Regionalnog vodovodnog sistema u I fazi isporučivati 173 l/s, odnosno u II fazi 200 l/s.

Pored ograničenja količine vode isporučene iz našeg sistema preko distribucionih odvojaka, postoji još i ograničenje da se snabdjevanje lokalnog područja vrši preko distribucionog rezervoara, kako se hidraulički poremećaji sa lokalne mreže ne bi prenosili na Regionalni vodovoni sistem.

Dakle, voda iz Regionalnog vodovodnog sistema se doprema u distribicionu mrežu Mrčevac posredno preko navedenog rezervoara Gradiošnica. Maksimalna dnevna količina vode od cca 20l/s koja se doprema u rezervoarski prostor Gradiošnica se uklapa u ukupni bilans vode isporučene za Tivat.

Planirana infrastruktura za Mrčevac smještena sa desne strane magistrale (gledano u pravcu od Budve ka Tivtu) nije u koliziji sa Regionalnim vodovodnim sistemom koji se nalazi sa lijeve strane magistrale i izvan je granica obuhvata ovog planskog područja.

Na osnovu navedenog daje se saglasnost na Plansku dokumentaciju DUP Mrčevac.

S poštovanjem

  
 BUĐVA  
 VD Direktor  
 Puniša Pavićević

85310 BUDVA, TRG SUNCA b.b. Crna Gora  
Žiro račun: 510 - 2088 - 81, Crnogorska Komercijalna Banka - Filijala Budva