



**JP REGIONALNI VODOVOD
CRNOGORSKO PRIMORJE**

Adresa: Trg Sunca bb, 85310 Budva, Crna Gora

E-mail: direktor@regionalnivodovod.me

headoffice@regionalnivodovod.me

Website: www.pewmc.com

Telefon: + 382 (0) 33 451 921; 451 460

Telefax: + 382 (0) 33 451 937

Adresa: Opština Tivat
N/r Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu
n/r: životne sredine
Gospođa Tatjana Jelić
Telefax:

Naš broj: 945/1

Datum: 16.09.2013.

Predmet: | Mišljenje na Nacrt DUP-a "Gornji Đuraševići"

Poštovana Gospodo Jelić,

Uvidom u plansku dokumentaciju Nacrt Detaljnog Urbanističkog plana (DUP-a) "Gornji Đuraševići" utvrđeno je sljedeće:

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT
TIVAT

Primijeno:	20 -09- 2013		
Org. jed.	Broj	Prig	Vrijednost
0309	316	19	

- distribuciona mreža naselje Đuraševići se planira snabdijevati iz planiranog rezervoara Đuraševići
- u rezervorski prostor Đuraševići, voda se doprema, preko rezervoara Radovići iz distribucionog odvojka Radovići iz Regionalnog vodovodnog sistema "Crnogorsko primorje",
- položaj Regionalnog vodovoda je van granica obuhvata za plansko područje Gornji Đuraševići

U okviru našeg projekta, za Opštinu Tivat, planirani su i izgrađeni sljedeći distribicioni odvojeci: Radovići sa pripadajućim distribucionim rezervoarom, Gradiošnica sa pripadajućim rezervoarom (koji treba da se izgradi), Mažina i Tivat grad koji se snabdjevaju iz prekidne komore Tivat.

Za Tivatsku Opštinu će se iz Regionalnog vodovodnog sistema u I fazi isporučivati 173 l/s, odnosno u II fazi 200 l/s.

Pored ograničenja količine vode isporučene iz našeg sistema preko distribicionih odvojaka, postoji još i ograničenje da se snabdjevanje lokalnog područja vrši preko distribucionog rezervoara, kako se hidraulički poremećaji sa lokalne mreže ne bi prenosili na Regionalni vodovodni sistem.

Dakle, voda iz Regionalnog vodovodnog sistema se doprema u distribicionu mrežu Gornji Đuraševići posredno preko navedenog distribucionog rezervoara. Maksimalna dnevna količina vode od 1,1 l/s koja se doprema u rezervoarski prostor Đurašević se uklapa u ukupni bilans vode isporučene za Tivat.

Planirana infrastruktura za Gornje Đuraševiče nije u koliziji sa Regionalnim vodovodnim sistemom, koji se nalazi uz magistralu, i izvan je granica obuhvata ovog planskog područja.

U tekstualnom dijelu u Poglavlju Vodovod na strani 60 stoji "Za opštinu Tivat predviđena su tri priključka na Regionalni vodovod i to: priključak na raskrsnici Kotor Tivat, priključak u Gradiošnici i priključak kod prekidne komore Tivat."

S tim u vezi ovo Javno preduzeće je saglasno sa dostavljenim Nacrtom DUP-a "Gornji Đurašević", pod uslovom da se izvrše potrebne izmjene u tekstualnom dijelu: distribicioni odvojak umjesto priključak kako stoji u tekstu, distribicioni odvojak Radovići umjesto priključak na raskrsnici Kotor Tivat i četiri distribuciona odvojka sa Regionalnog vodovoda (Radovići, Gradiošnica, Grad Tivat i Mažina) umjesto tri priključka na Regionalni vodovod (na raskrsnici Kotor Tivat, priključak u Gradiošnici i priključak kod prekidne komore Tivat)

S poštovanjem

Tehnički Direktor

Puniša Pavličević

