


Primljeno: 12.05.2012.			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost

 Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić	0909-798/39-11	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić Vuka Karadžića 2 81 400 Nikšić Republika Crna Gora tel: +382 83 204 000 fax: +382 83 214 260 e-mail: epcg@cg.yu	Funkcionalna cjelina Distribucija Elektrodistribucija Tivat Mažina b.b. Tivat tel: +382 671 104 fax: +382 674 407 e-mail: edtivat@cg.yu www.epcg.cg.yu Broj: 40-13-01-723/1 Tivat 14.05.2012.g.

OPŠTINA TIVAT
Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
Tivat

Priloga: Dostavljanje Mišljenja na Nacrt DUP-a Seljanovo

U skladu sa Vašim dopisom br. 0909-798/27 od 10.04.2012.g. dostavljamo Vam mišljenje na Nacrt DUP-a "Seljanovo":

1. Predmetnim Nacrtom DUP-a "Seljanovo" nije predviđena 10kV veza planirane TS 10/0,4kV "Seljanovo 2" sa postojećom DTS 10/0,4kV "Kamelija 2" (van zahvata DUP-a). Potrebno je predvidjeti 10kV vezu planirane DTS 10/0,4kV "Seljanovo 9" sa postojećom TS 10/0,4kV "Tomičići" (u okviru zahvata DUP-a). Potrebno je predvidjeti 10kV vezu planirane TS 10/0,4kV "Seljanovo 4" sa planiranom TS 10/0,4kV u okviru UP-a Rulljina (van zahvata DUP-a Seljanovo).
2. U Planu parcelacije, predvidjeti posebnu parcelu za svaku planiranu TS 10/0,4kV.
3. U dijelu 10kV mreže predvidjeti podzemne kablove XHE 49 A 1x 240/25 mm², 24 kV.
4. DUP-om "Seljanovo" je planirano izmještanje postojećeg nadzemnog DV 35kV u cijeloj dužini cca 4km, ugradnjom novog podzemnog DV 35kV u dužini cca 4km od TS 35/10kV "Tivat" do Opatova. Napominjemo da se objekti koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 35kV ne mogu graditi prije izmještanja postojećeg DV 35kV. Napominjemo takodje da planirani objekti 10kV i izmještanje postojećeg DV 35kV nisu sadržani u investicionim planovima EPCG-FC Distribucija. Ovi objekti mogu biti izgradjeni od strane korisnika sistema-investitora o svom trošku, shodno čl. 149. Zakona o energetici. Ovi energetske objekti se mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takodje u čl. 149 Zakona o energetici.
5. Predmetni Nacrt DUP-a je potrebno dopuniti sa Procedurom-protokolom FC Distribucija Podgorica br. 40-00-17865 od 24.11.2011.g. a kojim se reguliše postupanje Operatora distributivnog sistema u postupku izdavanja građevinske dozvole po zahtjevu nadležnog organa

S poštovanjem

Dostavljeno :
 - Naslovu
 - a/a


Direktor
 Milčić Miodrag dipl. el/ing.