

Primljeno: 27.02.2013			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909-	798/56-11		



## JP VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT

II Dalmatinske A8, 85320 Tivat, tel.: +382 32 671 788  
Fax: +382 32 671 790, e-mail: vik-tivat@t-com.me www.viktivat.me  
PIB: 02295407 PDV 91/31-00282-0 ŽIRO RAČ.: Atlas Mont: 505-1433-40  
CKB: 510-4063-73 Hipotekarna Banka: 520-62730-65 Prva Banka 535-10055-81

J.P. "VODOVOD I KANALIZACIJA" Tivat  
Broj 220  
Tivat, 27.02.2013

Opština Tivat  
Sekretarijat za uređenje prostora  
i zaštitu životne sredine

**Predmet:** Mišljenje na izmjenjeni Nacrt DUP-a „Seljanovo“

Shodno Vašem dopisu broj 0909-798/56-11 od 25.02.2013 J.P ViK Tivat daje slijedeće:

### MIŠLJENJE

J.P ViK Tivat daje slijedeće mišljenje na izmjenjeni Nacrt DUP-a „Seljanovo“:

- Glavni kolektor kanalizacije prolazi preko parcela UP 21 i UP 15.
- Trase AC 150 cjevovoda-voda, u potpunom pojasu uz magistralu je potpuno devastirana novim planom. Staviti „teret“ dok se ne izmjesti taj dio cjevovoda.
- Trasa cjevovoda PVC 315-voda, nije unešena, jer da jeste vidjelo bi se da ona prolazi preko slijedećih parcela: UP 32, UP 33, UP 35, UP 41, UP 114.
- Kota rezervoara „Pod Kuk“ je 59-64 mm, tako da je upitno vodosnabdjevanje svih UP čija će najvišija kota objekta biti iznad kote 50 mm.
- Potrebno je da Obrađivač plana uz saglasnost vodovoda i kanalizacije da predlog djelimične valorizacije gore pomenutih parcela uz poštovanje tehničkih normativa.
- Napraviti zaštitni koridor za glavni cjevovod PVC 315-voda, kao i za Glavni kolektor kanalizacije, kao što je napravljen koridor dalekovoda u skladu sa zakonskom regulativom.

Tivat, 27.02.2013 god

DIREKTOR  
Lukić Čedomir, dipl.ing

