



Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Elektroprivreda Crne Gore AD
Nikšić
Vuka Karadžića 2
81 400 Nikšić
Republika Crna Gora
tel: +382 83 204 000
fax: +382 83 214 260
e-mail: epcg@cg.yu

Funkcionalna cjelina Distribucija
Elektrodistribucija Tivat
Mažina b.b. Tivat
tel: +382 671 104
fax: +382 674 407
e-mail: edtivat@cg.yu
www.epcg.cg.yu
Broj: 40-13-01- 2098/1/1
Tivat 30.08.2013.g.

OPŠTINA TIVAT

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine

Tivat

Crna Gora
OPŠTINA TIVAT
TIVAT
02-09-2013

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909-	315/16-12		

Predmet : Dostavljanje Mišljenja na Nacrt DUP-a Župa-Češljar

U skladu sa Vašim zahtijevom br. 0909-315/5-12 od 09.08.2013.g. dostavljamo Vam slijedeće mišljenje na Nacrt DUP-a " Župa-Češljar ":

Uvažene su ranije iskazane primjedbe ED Tivat na predlog DUP-a " Župa-Češljar "

U Nacrtu DUP-a je naznačen koridor postojećih nadzemnih DV 10kV i 35kV kao 5+5m i 7+7m. Radi pune preciznosti u prilogu Vam dostavljam kopiju izvoda iz Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kV.

Napominjemo još jedanput da u Planovima ED Tivat nije predviđeno ukidanje navedenih vodova. Napominjemo da se objekti koji su u Zahvatu DUP-a planirani u "blizini" DV 10kV i 35kV ne mogu graditi prije izmještanja postojećeg DV 35kV i 10kV. Napominjemo takodje da izmještanje postojećih DV 35kV i 10kV nisu sadržani u investicionim planovima EPCG-FC Distribucija. Ovi objekti mogu biti izgrađeni od strane korisnika sistema-investitora o svom trošku, shodno čl. 149. Zakona o energetici. Ovi energetske objekti se mogu preuzeti od strane Operatora distributivne mreže pod uslovima koji su definisani takodje u čl. 149 Zakona o energetici.

Sa poštovanjem

Dostavljeno :

- Naslovu
- a/a

Direktor
Milić Miodrag dipl. el. ing.