

Adresa: Opština Tivat  
N/r Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu  
n/r: Životne sredine  
Gospođa Tatjana Jelić  
Telefax:

Naš broj: 346/1

Crna Gora  
OPŠTINA TIVAT  
TIVAT

Primijeno:	20 -09- 2013		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909	315	20	

**Predmet:** | Mišljenje na Nacrt DUP-a "Župa Češljari"

Poštovana Gospođo Jelić,

Uvidom u plansku dokumentaciju Nacrt Detaljnog Urbanističkog plana (DUP-a) "Župa Češljari" utvrđeno je sljedeće:

- distribuciona mreža posmatranog područja se planira snabdijevati iz planiranog rezervoarskog prostora Gradiošnica
- u rezervorski prostor Gradiošnica, voda se doprema iz distribucionog odvojka Gradiošnica iz Regionalnog vodovodnog sistema "Crnogorsko primorje",
- Regionalnog vodovoda prolazi kroz plansko područje Župa Češljari

U okviru našeg projekta, za Opštinu Tivat, planirani su i izgrađeni sljedeći distribicioni priključci: Radovići sa pripadajućim distribucionim rezervoarom, Gradiošnica sa pripadajućim rezervoarom (koji treba da se izgradi), Mažina i Tivat grad koji se snabdjevaju iz prekidne komore Tivat.

Za Tivatsku Opštinu će se iz Regionalnog vodovodnog sistema u I fazi isporučivati 173 l/s, odnosno u II fazi 200 l/s.

Pored ograničenja količine vode isporučene iz našeg sistema preko distribucionih odvojaka, postoji još i ograničenje da se snabdjevanje lokalnog područja vrši preko distribucionog rezervoara, kako se hidraulički poremećaji sa lokalne mreže ne bi prenosili na Regionalni vodovodni sistem.

Dakle, voda iz Regionalnog vodovodnog sistema se doprema u distribucionu mrežu posmatranog područja posredno preko navedenog distribucionog rezervoara Gradiošnica. Maksimalna dnevna količina vode od 23,15 l/s koja se doprema u rezervoarski prostor Gradiošnica se uklapa u ukupni bilans vode isporučene za Tivat.

Dio planirane infrastrukture za prostor Župa Češljari ide paralelno ili se ukršta sa postojećim Regionalnim vodovodnim sistemom. Na asfaltnom putu od magistrale prema Češljaru potrebno je dijelom izmijeniti položaj planiranih instalacija vodovoda, fekalne kanalizacije i atmosfenske kanalizacije.

S tim u vezi ovo Javno preduzeće je saglasno sa dostavljenim Nacrtom DUP-a "Župa Češljari", pod uslovom da se izvrše potrebne izmjene u položaju planiranih hidrotehničkih infrastruktura, da idu ili lijevom ili desnom stranom regionalnog vodovoda, da bi se izbjegla suvišna ukrštanja sa postojećim regionalnim vodovodom.

Takođe je u urbanističko tehničkim uslovima potrebno navesti da je za planirane instalacije vodovoda, fekalne i atmosferske kanalizacije, u toku projektovanja potrebno tražiti uslove i saglasnost na projekat od ovog Javnog preduzeća.

S poštovanjem

Tehnički Direktor

Puniša Pavićević

