

Priloga 1

Crna Gora

OPŠTINA TIVAT  
TIVAT

Primljeno: 31.05.2011			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909	98/5		

**J.P.»Komunalno»-Tivat**

Broj:01-2/963

Datum:30.05.2011.god

**OPŠTINA TIVAT**  
**SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA I**  
**ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE**

N/r Gospođe Jelić Tatjane

Poštovana Gospođo Jelić,

Na osnovu Vaših dopisa br.0909-896/3-10 ; 0909-894/2-10 ; 0909-98/2 ; 0909-835/2-10 i 0909-892/4-10 od 10.05.2011.god. dostavljamo Vam podatke iz «Plana postavljanja posuda za sakupljanje otpada na području opštine Tivat od 2010.god.» (Prilog: CD sa fajlovima )

Molimo Vas da podatke koji se odnose na lokacije posuda za sakupljanje otpada (postojeće i planirane) uvažite i uključite u izradu DUP-ova Mrčevac, Gošići, Pržno I i II, Donja Lastva i UP-a Ruljina čime bi našem preduzeću olakšali dalju realizaciju Lokalnog Plana upravljanja otpadom a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom (Sl.list RCG br. 80/05).

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima lice za kontakt je Lukšić Tonko (067/281-163)

S Poštovanjem,

JAVNO PREDUZEĆE  
"KOMUNALNO" TIVAT  
Direktor:  
"Komunalno" Rade dipl. prav.  
2. *[Signature]*

Prilog:

- CD sa podacima.

*napraviti CD i dati  
obradivac'u*



97 : 98/2

Crna Gora			
OPŠTINA TIVAT			
TIVAT			
Primljeno:	02. 06. 2011		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijedn
0909-97/2			

Crna Gora  
Ministarstvo unutrašnjih poslova  
SEKTOR ZAVANREDNE SITUACIJE I CIVILNU BEZBJEDNOST

Br. 04-04/6-228/11 – 10137  
Podgorica, 26.05.2011.g.

**OPŠTINA TIVAT**  
**Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine**

Postupajući po vašem zahtjevu br. 0909-98/2 od 10.05.2011.god. kojim ste zatražili od ovog organa mišljenje, prijedloge ili zahtjeve u vezi odluke o izradi UP-ova »Pržno I« i »Pržno II«, – Opština Tivat, a na osnovu Zakona o zaštiti i spašavanju (Službeni list RCG br. 13/07 ) i člana 196 Zakona o opštem upravnom postupku (Službeni list RCG br. 60/03), MUP Crne Gore - Sektor za vanredne situacije i civilnu bezbjednost - smatra

Na osnovu dostavljenog zahtjeva za mišljenje u vezi odluke o izradi UP-ova »Pržno I« i »Pržno II« – Opština Tivat, potrebno je:

- U postupku izrade planskog dokumenta obavezni ste strogo se pridržavati zakonskih propisa - Zakon o zaštiti i spašavanju (Službeni list CG br. 13/07), smjernica nacionalne strategije za vanredne situacije kao i nacionalnih i opštinskih planova zaštite i spašavanja.
- Da u okviru radnog tima za izradu planskog dokumenta uključite i ovlašćenog projektanta, odnosno – planera, faze zaštite od požara.

Obradio:

Mitrović Velizar – sam. savjetnik I



POMOĆNIK MINISTRA

mr Zoran Begović

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КРТОЛИ  
РАДОВИЋИ

БР. 22

Датум. 30. V 2011. год.

Crna Gora  
ОПШТИНА ТИВАТ  
ТИВАТ

Регистар	31.05.2011		
Орг. ред.	Број	Датум	Вид прост
0909	98/6		

## ОПШТИНА ТИВАТ

Секретаријат за уређење простора и  
заштиту животне средине

У вези вашег дописа у којем нас обавјештавате о Одлуци о изради ДУП-а за Гошише и дијелом за Пржну, можемо вам само нагласити, што се самог насеља Гошића тиче, немамо конкретне предлоге, али би добро било да се испоштује ранија одлука да КОСТИЋИ и БЈЕЛИЛА остану као амбијентална цјелина.

У вези дијела ПРЖНЕ наш захтјев би био да се сачувају борови које су мјештани некад садили и који истовремено доприносе љепоти тог дијела обале.

Истовремено се извињавамо што вам скрећемо пажњу о називу ПРЖНЕ. Тај појам је прихваћен од именице ПРЖИНА (пијесак-ситни) и старији Кртољани и даље кажу ПРЖИНА. Разлика између топонима ПРЖНА и ПРЖНО (код Будве) је само у роду именица.


Срдачан поздрав



Предсједник Савјета МЗ

Милета Томовић  
Милета Томовић





JP "Vodovod i kanalizacija"

**KOTOR**

n/r dipl.ing.maš. Dragić Velemir

Poštovani,

Kao novi vlasnik na parcelama Pržno 1 i Pržno 2 firma Qatari Diar pristupa izradi projektne dokumentacije. Predviđena je izgradnja Hotela sa 5\* na parceli Pržno 1 i Condo Vila visokog kvaliteta na parceli Pržno 2.

Prema dobijenim informacijama predviđen je odvod upotrebljenih voda ubacivanjem u postojeći zajednički kolektor za opštine Kotor i Tivat Ø630 koji svojim završnim delom prolazi kroz teritoriju kompleksa Plavi Horizonti i podmorskim ispustom dužine 3.620m' ispušta u more. Tretman obrade otpadnih voda biće određen sa vaše strane i dostavljen nama posle izrade projekta centralnog prečišćavanja otpadnih voda na lokaciji Solila. Kanalizacioni sistem Kotor-Tivat je gravitacioni sistem na prolasku kroz teritoriju kompleksa Plavi Horizonti i o tome treba posebno voditi računa pri eventualnoj izmeni trase kolektora.


Prečišćavanje otpadnih voda će biti odrađeno u stepenu koji će biti zahtevan sa vaše strane i pumpnim postrojenjem ubačen u centralni kolektor u najbliži šaht (verovatno EX84). Prema tome što deonica kolektora Ø630 prolazi čitavim delom kroz teritoriju parcele Pržno 2 stvara veoma velike probleme pri planiranju smeštaja Condo Vila kao zasebnih jedinica, a imajući u vidu zadovoljavanje veoma strogih uslova eksploatacije centralnog kolektora. Posebno kritična je deonica od šahtova EX92 do EX100. Imajući u vidu i obavezu izgradnje ceste za nesmetano manipulisanje sa kolektorom, mislimo da je neophodno bar delimično izmeniti trasu kolektora.

S tim u vezi predlažemo za diskusiju i nekoliko rešenja za izlazak iz ovoga veoma neugodnog problema za nas.

U nadi da što skorije dođemo do adekvatnoga rešenja srdačno vas pozdravljamo.

S poštovanjem,

*Svetlana Petrović*  
Pulix Affairs, QDHPIM



1219  
18.05. M

496  
18.05.2011

**JP VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR**  
Kotor, Škaljari bb

**JP VODOVOD I KANALIZACIJA TIVAT**  
Tivat, II Dalmatinske brigade A8

**QD HOTEL AND PROPERTY INVESTMENT MONTENEGRO doo**  
Tivat, II Dalmatinske brigade 9 St.

PREDMET: Odgovor na Vaš dopis br. 01 od 08.04.2011

Kanalizacioni sistem Kotor – Trašte projektovan je i izgrađen kao sistema za odvođenje otpadnih voda iz Kotora i Tivta. U tom smislu nadležnost nad sistemom koji se jednim dijelom nalazi na Vašim parcelama, pripada javnim preduzećima za vodosnabdijevanje i odvođenje otpadnih voda u ova dva grada.

U vezi uslova za postrojenje za prečišćavanje otpadne vode, koje planirate da gradite saopštavamo sledeće:

- Saglasni smo da se otpadne vode nakon izgradnje postrojenja za potrebe Vaših objekata, uključe u kanalizacioni kolektor. Do izgradnje postrojenja, funkcionisaće postojeći način odvođenja otpadnih voda.
- Podaci vezani za stepen prečišćavanja, kvalitet otpadnih voda i drugo biće dostavljeni u toku narednih 6 mjeseci, kada je planirano da bude završen idejni projekat za postrojenje za prečišćavanje otpadnih (PPOV) voda za Kotor i Tivat. Izgradnja ovog postrojenja je planirana za naredne 3 godine. Vaša obaveza je da u istom roku izgradite i postrojenje za Vaše objekte.

Što se tiče trase postojećeg kanalizacionog kolektora i planirane izgradnje Condo Vila, saglasni smo da se dio trase kolektora izmjesti, pod uslovom da se prethodno izradi projekat izmiještanja kolektora, koji pored ostalih zakonom propisanih uslova, mora da bude odobren od strane oba Preduzeća, potpisnika ovog dopisa. Prilikom izrade projekta voditi računa da sistem i dalje mora biti gravitacioni i da mora da ima pristupni put čitavom dužinom, kao i da bude većeg prečnika (vjerovatno DN800). Pri izradi idejnog projekta (PPOV) biće urađena provjera kapaciteta pojedinih dijelova sistema, kada ćemo imati informaciju o prečniku budućeg cjevovoda. Zona zaštite kolektora, u kojoj se ne smiju graditi objekti jednaka je DUBINA DNA KOLEKTORA + 1m, mjereno od ose kolektora na obje strane, ali NE MANJA OD 2,5 m.

Da bi se racionalno iskoristio prostor, predlažemo da se pristupni put planira preko samog cjevovoda, a da se poklopci šahtova nalaze u osi puta.

Imajući u vidu dimenzije kolektora, stjenovit teren, kao i potrebu za velikim dubinama ukopavanja cjevovoda, predlažemo da se razmotri mogućnost drugačijeg rasporeda objekata, a da se zadrži postojeća trasa kolektora i da se preko iste predvidi saobraćajnica. Time bi se izbjegla potreba za izmiještanjem kolektora.

Odvod atmosferske vode, kako od objekata tako i sa saobraćajnice planirati posebnim sistemom.

JP Vodovod i kanalizacija Kotor  
VD Direktor

Vasilije Ševaljević

JP Vodovod i kanalizacija Tivat  
Direktor

Čedo Lukić



**Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine**  
Opština Tivat

n/r Sekretara gđe Tatjana Jelić  
Urbaniste gđe Vesne Nikolić

Crna Gora  
OPŠTINA TIVAT  
TIVAT

Primljeno:	27.05.2011		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
0909-	97/3		

Tivat, 26.05.2011  
Broj: 727/11

**Izrada UPa Pržno I i Pržno II**

Poštovane,

Vodacom trenutno nema projekata koje sprovodi na području koje zahvataju predmetni UPovi, niti planira neke projekte na ovom području. Pored postojećeg stanja koje će pretpostavljamo dostaviti ViK Tivat, nismo ni u saznanju da ima raspoložive projektne dokumentacije za plainarnu hidrotehničku infrastrukturu za ovo područje.

Što se tiče predloga i mišljenja, smatramo da obrađivač treba da poštuje smjernice iz PUPa Tivat za ovo područje naročito što se tiče predviđenih količina vode za snabdijevanje ovog područja.

Nadalje, s obzirom na blizinu regionalnog kanalizacionog sistema ovom području čak i djelimično preklapanje trase želimo da napomemo da se pri izradi UPova vodi računa o značaju tog regionalnog objekta i njegove zaštitne zone. Takođe, u slučaju da se planovima predviđa ispuštanje otpadne vode ovog područja u sam regionalni kolektor koji dalje vodi ka ispustu, želimo da naglasimo da je neophodno voditi računa da je započet projekat realizacije zajedničkog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštine Kotor i Tivat tako da će se nakon izgradnje, ovim regionalnim kolektorom ispuštati prečišćeni efluent. Iz tog razloga, područje koje pripada ovim UPovima mora da ima predviđeno prečišćavanje na jednakom ili većem nivou od gradskog kako bi se priključilo na postojeći regionalni sistem.

Stojimo na raspolaganju za eventualne kontakte ili sastanke sa obrađivačima ovih urbanističkih projekata.

Kontakt: Bojana Ječmenica, [bojana.gobovic@vodacom.co.me](mailto:bojana.gobovic@vodacom.co.me) ; 032 672 779.

S poštovanjem,

  
**Boris Vuković**  
Izvršni Direktor



Dostavljeno:

- Naslovu
- JP Vodovod i kanalizacija Tivat
- a/a