

Crna Gora

**OPŠTINA TIVAT**

**Sekretarijat za uređenje prostora i  
zaštitu životne sredine**

Broj: 0905up70/5

Tivat, 15.04.2011. godine

Na osnovu člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu, Službeni list RCG broj 80/05, člana 196. Zakona o opštem upravnom postupku, Službeni list RCG broj 60/03, rješavajući po zahtjevu nosioca projekta **JP Vodovod i kanalizacija Tivat**, Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine donosi

**RJEŠENJE**

Nije potrebno raditi procjenu uticaja na životnu sredinu za Projekat izgradnje tranzitnog vodovodnog cjevovoda Regionalni cjevovod Solila sistem RZ Radovići odnosno rekonstrukcije postojećeg distributivnog vodovodnog cjevovoda do Krašića

1. Glavnim projektom izgradnje predmetnog cjevovoda potrebno je planirati sve mjere koje će osigurati savremen tehnološki proces rada bez štetnih uticaja na životnu sredinu.
2. Sve mjere zaštite životne sredine koja će trpiti određene posljedice tokom izvođenja radova na iskopu kanala za polaganje cjevovoda, trebaju biti obrađene i opisane u glavnom projektu.
3. Po završetku radova na izgradnji cjevovoda, investitor je dužan sav višak iskopanog materijala, uklonjenoga rastinja i nastalog šuta odvesti na gradsku deponiju i teren poravnati i vratiti u predašnje stanje.
4. Investitor prije početka radova mora riješiti imovinska pitanja duž trase cjevovoda u skladu sa važećim zakonodavstvom.

**Obrazloženje**

Investitor, **JP Vodovod i kanalizacija Tivat**, podnio je zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju tranzitnog vodovodnog cjevovoda Regionalni cjevovod Solila sistem RZ Radovići odnosno rekonstrukcije postojećeg distributivnog vodovodnog cjevovoda do Krašića. Zahtjev protokolisan pod brojem 0905up70/1 podnesen je sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine 31.03. 2011. godine.

U skladu sa članom 12. Zakona o procjeni uticaja, o zahtjevu su pismenim putem obaviješten zainteresovana javnost oglasom u dnevnom listu "Vijesti", objavljeno 02.04.2011. godine. Zainteresovane organe i organizacije o podnijetom zahtjevu kao i vremenu i mjestu gdje je moguće izvršiti uvid u podnijetu dokumentaciju, Sekretarijat je obavijestio aktom broj 0905up70/ od 01.04. 2011. godine).

Ostavljen je zakonom propisan rok od 7 dana u kojemu su svi informirani mogli imati uvid u podnesen zahtjev i prateću dokumentaciju i dati svoje mišljenje o njemu.

U datom roku koji je istekao 11.04.2011.godine, uvid u dokumentaciju je izvršio predstavnik MZ Radovići i dva građanina. U predviđenom roku, Sekretarijatu je dostavljeno jedno mišljenje o podnijetom zahtjevu. Mišljenjem Ivošević Vasa Nikola, iznijeto u aktu broj 0905/3 od 06.04.2011. godine, traži se izmiještanje dijela trase cjevovoda sa kar.par.1217 KO

Đuraševići. Nijedan zainteresovan organ ili organizacija nije vršila uvid u podneseni zahtjev odnosno dokumentaciju niti je dostavljala mišljenje o njemu.

Nadležni organ je nadalje, u postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja utvrdio i druge relevantne činjenice:

- Trasa budućega vodovoda je u obuhvatu PUPa Tivat i u skladu sa tim planskim dokumentom
- PUP Tivat i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za PUP Tivat, u proceduri njihovoga donošenja su bili na javnom uvidu. Tokom javnog uvida i javne rasprave vođene odvojeno po ova dva dokumenta, nije bilo primjedbi na trasu predmetnog cjevovoda.
- Trasa cjevovoda ide trasom postojeće saobraćajnice za Radoviće odnosno Krašiće a preko privatnih parcela prolazi izuzetni ako nije moguće drugačije tehničko rješenje
- Pozitivni zakoni uređuju obavezu i način rješavanja imovinsko pravnih pitanja prije početka izvođenja radova i Investitor ih se dužan pridržavati
- Izgradnja predmetnog cjevovoda je od javnog interesa obzirom da se njime obezbjeđuje kvaliteno napajanje pitkom vodom dijela grada na poluostrvu Luštica

Cijeneći sve navedene činjenice, zaključeno je da nije potrebno vršiti procjenu uticaja na životnu sredinu. Da bi se anulirali potencijalni štetni uticaji, glavnim projektom za izgradnju objekta je potrebno posebno obraditi mjere za sprečavanje štetnih posljedica kao i mjere zaštite od eventualnih štetnih uticaja na životnu sredinu kako tokom izgradnje tako i kasnije tokom rada vodovoda. Ove mjere, kao i način zbrinjavanja eventualnog viška zemlje iz iskopa rovova za polaganje cijevi potrebno je obradititi kroz glavni projekat izgradnje vodovoda.

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Glavnom administratoru opštine Tivat u roku od 15 dana od njegovog prijema. Žalba se predaje uz uplatu LAT u iznosu od 5 €.

Savjetnica za zaštitu životne sredine  
arh Marija Nikolić

Sekretar Sekretarijata,  
Tatjana Jelić, dipl.pravnica

CO: Investitoru 2x  
Opštinskoj službi za poslove građevinarstva  
Sekretarijatu za inspekcijske poslove  
Evidencijska knjiga  
Arhivi